

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Чебурашка»
(МДОУ «Детский сад «Чебурашка»)



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МДОУ

«Детский сад «Чебурашка»

Л.А. Бондарь Л.А. Бондарь

приказ от 12.03.2026 № 21ахв

«План мероприятий»

по подготовке к отопительному периоду 2026/2027г.г.,

в соответствии с требованиями (оценочными листами)

«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и

Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$	ИТП здание 1-8 мкр, 16; ИТП здание 2-8 мкр, д.32	май-август 2026	заведующий Бондарь Л.А. энергетик Глазырин М.В, заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	
2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП.	ИТП здание 1-8 мкр, 16; ИТП здание 2-8 мкр, д.32	май-август 2026	энергетик Глазырин М.В.	Выполнено. Акты допуска в эксплуатацию УКУТ поверка до 16.07.2027 до 03.04.2028
3	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС	ИТП здание 1-8 мкр, 16; ИТП здание 2-8 мкр, д.32	июль-август 2026	заведующий Бондарь Л.А. энергетик Глазырин М.В, заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	Выполнено. Приказ об утверждении от 14.03.2025 № 50ахв
4	Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования. А также наличие договора на резервный источник э/э или тепла.	ИТП здание 1-8 мкр, 16; ИТП здание 2-8 мкр, д.32	январь 2026	заведующий Бондарь Л.А. энергетик Глазырин М.В, заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	договор на ТО внутренней системы теплоснабжения ИП Бакута А.Л. от 12.01.2026 №23/ ТО-26;


					УКУТ от 12.01.2026 № 24/ТО-У-26
5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ.	здание 1- 8 микр., д.16; здание 2 – 8 микр., д.32	январь 2026	энергетик Глазырин М.В заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	договор на ТО внутренней системы теплоснабжен ия ИП Бакута А.Л. от 12.01.2026 №23/ ТО-26; УКУТ от 12.01.2026 № 24/ТО-У-26
6	Проверка наличия/разработка/ актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем тепловодоснабжения	здание 1- 8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32	июнь- август 2026	энергетик Глазырин М.В	выполнено
7	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	здание 1- 8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32	июнь- август 2026	энергетик Глазырин М.В заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	
8	Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб, Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов	ИТП, здание 1- 8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32	июнь- август 2026	энергетик Глазырин М.В; представитель обслуживающе й организации ИП Бакута А.Л.	
9	Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2025-2026 г.г.: - установка АРТ/АРД до начала отопительного периода	ИТП, здание 1- 8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32		энергетик Глазырин М.В; заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	выполнено
10	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления	ИТП, здание 1- 8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32	июнь- август 2026	энергетик Глазырин М.В; представитель обслуживающе й организации ИП Бакута А.Л.	
11	Проведение дезинфекции системы теплопотребления Отбор проб воды из системы горячего	ИТП, здание 1- 8микр,д.16	июнь- август 2026	энергетик Глазырин М.В заведующий	

	водоснабжения	здание 2- 8 микр., д.32		хозяйством Сокольникова Л.И.	
12	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов	ИТП, здание 1-8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32	июнь-август 2026	энергетик Глазырин М.В; представитель обслуживающей организации ИП Бакута А.Л.	
13	Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств/ЭУ.	ИТП, здание 1-8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32	июнь-август 2026	энергетик Глазырин М.В; заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	
14	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС.	ИТП, здание 1-8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32	июнь-август 2026	энергетик Глазырин М.В; представитель обслуживающей организации ИП Бакута А.Л.	
15	Установка АРТ/ Актуализация/разработка режимной карты на САРТ и АРТ	ИТП, здание 1-8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32	июнь-август 2026	энергетик Глазырин М.В заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	выполнено, АРТ и АРД установлены в сентябре 2025 года
16	Проведение регулировки/настройки САРТ, АРД и АРТ с составлением соответствующих актов.	ИТП, здание 1-8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32 ИТП	июнь-август 2026	энергетик Глазырин М.В; представитель обслуживающей организации ИП Бакута А.Л.	
17	Проверка технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	ИТП, здание 1-8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32 ИТП	июнь-август 2026	энергетик Глазырин М.В заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	
18	Проверка наличия и при необходимости актуализация АРБП/АТП. Предоставление копии Договора ТС или контракта.	ИТП, здание 1-8микр,д.16 здание 2- 8 микр., д.32	январь 2026	заведующий Бондарь Л.А.; заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	МК № 1244 с ООО «КТК» от 12.01.2026
19	Обучить/Пройти аттестацию проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 в РТН	РТН	июль 2026г	заведующий Бондарь Л.А.; заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	протоколы проверки знаний Сокольникова Л.И. от _____; Глазырин М.В. от _____

20	Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	ИТП, здание 1-8 микр., д.16 здание 2- 8 микр., д.32	январь	заведующий Бондарь Л.А.	приказ от 27.01.2025 № 61од о назначении ответственных лиц
21	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	ИТП, здание 1-8 микр., д.16 здание 2- 8 микр., д.32	июль 2026	гл. Бухгалтер Петрова А.Н.	
22	Составление Акт проверки готовности к ОЗП теплового контура здания.	Здание (школы, д/сад, администра тивное)	август 2026	энергетик Глазырин М.В заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	
23	Приемка объекта теплоснабжения в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности к ОЗП.	ИТП, Здание (школы, д/сад, администра тивное)	август 2026	Заведующий Бондарь Л.А. энергетик Глазырин М.В заведующий хозяйством Сокольникова Л.И.	

СОГЛАСОВАНО:

Инженер-инспектор ООО «КТК»

 Д.Ю. Малыгин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968098

Владелец Бондарь Лариса Александровна

Действителен с 07.10.2025 по 07.10.2026