

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-
mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

заведующей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"
624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР,
Д. 16



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108371572 от 08.11.2023 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
от 20.11.2023 № 66-06-17/09-5302-2023

При проведении профилактического визита с 15.11.2023
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
"ЧЕБУРАШКА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16
юридический адрес	22.12.2003
дата регистрации	6615008781 / 1036600872021
ИНН/ОГРН	МДОУ детский сад "Чебурашка" (здание № 1) (624350, Свердловская обл., г. Качканар, 8микрорайон, 16)

рассмотрении представленных документов: Акта обязательного профилактического визита от
17.11.2023 г.

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований выявлены нарушения
санитарно - эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального закона
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Устранить дефекты асфальтового покрытия на территории организации, а именно: трещины и	СП 2.4.3648-20	П. 2.2.4.	До 15.11.2024 г.

Вх. № 82
20.11.2023

И.И. Мамбуров О.Ю.

	обломки асфальтовых дорожек, подходов, проездов к зданию.			
2.	Устранить дефекты наружных стен, крылечек и отмостков детского сада, а именно: дыры и трещины в наружной стене, нарушенную целостность покрытия крылечек, нарушенную целостность асфальта отмостков.	СП 2.4.3648-20	П. 2.3.1.	До 15.11.2024 г.
3.	Устранить дефекты мебели, а именно: шкафчик для хранения посуды и его полки, шкаф для хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря в 1 группе раннего возраста; стены короба под раковиной в зоне буфетной старшей группы; отслоившаяся краска шкафа для хранения посуды в подготовительной к школе группе; деревянное покрытие шкафчика для обуви в раздевальне, в зоне буфетной деревянное покрытие короба под раковиной и напольного и навесного шкафа для хранения посуды, в игровой деревянное покрытие шкафчика для хранения детских игрушек младшей группы; в зоне буфетной 2 группы раннего возраста: деревянное покрытие полок, дверцы шкафчика для хранения посуды, сломанная стенка и деревянное покрытие тумбочки для хранения посуды, деревянное покрытие табуретки для воспитателя, деревянное покрытие стола обеденного для воспитателя, в умывальной: отслаивающаяся краска шкафа для хранения дезинфицирующих средств, в игровой: деревянное покрытие столика; в раздевальне старшей группы клеющаяся пленка шкафа для обуви, в зоне буфетной деревянное покрытие дверей и полок напольного шкафа для посуды, деревянное покрытие полок навесного шкафа для посуды, в умывальной: клеющаяся пленка полок для хранения полотенец для ног, деревянное покрытие полок в комнате для хранения уборочного инвентаря; деревянное покрытие шкафа в музыкально-физкультурном зале, обеспечить покрытие мебели в данных помещениях из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	СП 2.4.3648-20	П. 2.4.9.	До 15.11.2024 г.
4.	Устранить дефекты покрытия отопительных приборов, а именно: отслаивающуюся краску отопительных приборов в туалете подготовительной к школе группе, отслаивающуюся краску отопительных приборов в умывальной младшей группы, обеспечить покрытие отопительных приборов в данных помещениях из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	П. 2.4.11.	До 15.11.2024 г.
5.	Устранить дефекты покрытия пола, а именно: потрескавшуюся плитку в умывальной, помещении для хранения уборочного инвентаря старшей группы; потрескавшуюся плитку в туалетной, совмещенной с умывальной 2 группы раннего возраста; потрескавшуюся плитку в туалетной, совмещенной с умывальной, в комнате для хранения уборочного	СП 2.4.3648-20	П. 2.5.2.	До 15.11.2024 г.

	инвентаря младшей группы; потрескавшуюся плитку в умывальной средней группы, обеспечить покрытие пола в данных помещениях из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.			
6.	Устранить дефекты покрытия стен и потолков, а именно: трещины стены в спальне 1 группы раннего возраста стены; отвалившуюся краску стен в зоне буфетной старшей группы стены, трещины двери при входе в спальню; отвалившуюся краску стен в пролете при подъеме с 1 этажа здания на 2 стены; отвалившуюся краску и трещины стен в игровой подготовительной к школе группе стены; облупленную краску и трещины стен в спальне младшей группы стены, отлупливающуюся краску двери при входе в комнату для хранения уборочного инвентаря; отвалившуюся краску и трещины стен в туалетной, совмещенной с умывальной, игровой 2 группы раннего возраста стены; щели между плиткой и дверным проемом в умывальной, отвалившуюся краску и трещины стен в комнате для хранения уборочного инвентаря, облупленную краску и трещины потолков, дыру и отвалившуюся краску пространства под подоконником в игровой, потрескавшейся плитку стен в туалете средней группы, обеспечить покрытие стен и потолков в данных помещениях из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	П. 2.5.3.	До 15.11.2024 г.
7.	Обеспечить хранение дезинфицирующих средств в упаковке производителя. Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.	СП 2.4.3648-20	П. 2.11.6.	До 15.11.2024 г.
8.	Обеспечить на территории детского сада места для хранения колясок, санок.	СП 2.4.3648-20	П. 3.1.2.	До 15.11.2024 г.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура **в срок до 18.11.2024 г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением копий подтверждающих документов, фотоматериалов (при наличии).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
"ЧЕБУРАШКА"

624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16

заведующую МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"

624357, Свердловская обл., г. Качканар, 8 МКР, Д. 16

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Качканар, городе Кушва, городе

Красноуральск, городе Нижняя

Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Динер Владислав Олегович

ФИО

Предписание получил:

заведующий Денисов П.А.

должность, ФИО

Денисов

подпись

20.11.2023

дата

Место выдачи предписания:

20.11.2023 на эл. адрес FOA_Cheburashka_Kch@yandex.ru

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061631

Владелец Бондарь Лариса Александровна

Действителен с 30.09.2024 по 30.09.2025